



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/1177/01/2010

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Klimatyzatory ścienne Typu SPLIT:
GWHN09EANK3A2A, GWHN12EBNK3A2A, GWHN18EDNK3A2A,
GWHN24ECNK3A2A, GWHN09B2NE3AA, GWHN12B2NE3AA, GWH09KF-
K3DNA5A, GWH12KF-K3DNA5A, GWH18KG-K3DNA5A, GWH24KG-
K3DNA5A, GWHN24FANK3A1B, GWHN28FANK3A1A**

Zawierający / containing: stal, miedź, glin i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji, regulacji temperatury i osuszania powietrza w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych i usługowych (w tym w obiektach służby zdrowia i branży żywnościowej)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Użycie klimatyzatorów musi być zgodne z przepisami dla obiektów, w których są one montowane. Co trzy miesiące należy kontrolować czystość klimatyzatora i filtrów w nim zamontowanych. Atest Higieniczny nie obejmuje filtrów opcjonalnych.

Wytwórca / producer:

Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai
Guangdong
W. Jinji Road, Qianshan, Zhuhai 519070



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

FREE POLSKA Sp. z o.o.
31-539 Kraków
ul. Kotlarska 34

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2015-08-30 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2015-08-30
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 30 sierpnia 2010

The date of issue of the certificate: 30th August 2010

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady